

住院部③家具项目更正内容：

第一包：

6. 胶粘剂：白乳胶符合 GB 18583-2020 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测标准，甲醛 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7. 辅材：金属拉手符合 QB/T 1241-2013 《家具五金家具拉手安装尺寸》检测标准。

更正为：

6. 胶粘剂：白乳胶符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测标准，甲醛 $\leq 0.08\text{mg}/\text{kg}$ ；苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{kg}$ ，甲苯 $\leq 0.15\text{mg}/\text{kg}$ ，二甲苯 $\leq 0.20\text{mg}/\text{kg}$ ，TVOC $\leq 0.50\text{mg}/\text{kg}$ 。

7. 辅材：金属拉手符合 QB/T 1242-2021 《家具五金件安装尺寸》检测标准。

第二包：无

第三包：

沙发、茶水柜、值班床序号 14.VIP 病房实木书桌：规格尺寸 1400*650*750mm。

6. 胶粘剂：白乳胶符合 GB 18583-2020 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测标准，甲醛 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ ，甲苯 $\leq 0.15\text{mg}/\text{m}^3$ ，二甲苯 $\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$ ，TVOC $\leq 0.50\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7. 辅材：金属拉手：符合 QB/T 1241-2013 《家具五金家具拉手安装尺寸》检测标准。

更正为：

沙发、茶水柜、值班床序号 14. VIP 病房实木书桌：规格尺寸 $\geq 1400*650*750\text{mm}$ 。

6. 胶粘剂：白乳胶符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测标准，甲醛 $\leq 0.08\text{mg/kg}$ ；苯 $\leq 0.06\text{mg/kg}$ ，甲苯 $\leq 0.15\text{mg/kg}$ ，二甲苯 $\leq 0.20\text{mg/kg}$ ，TVOC $\leq 0.50\text{mg/kg}$ 。

7. 辅材：金属拉手：符合 QB/T 1242-2021 《家具五金件安装尺寸》检测标准。

第四包：

3. 气压棒：进口气压棒，符合 JB/T8064.1-2011\ JB/T8064.2-2011 中耐久性要求。

5. 脚轮：超静音尼龙脚轮，符合 QB/T 4765-2014 《家具用连接件技术要求及试验方法》检测标准。

更正为：

3. 气压棒：符合国标气压棒。

5. 脚轮：超静音尼龙脚轮，符合 QB/T 4765-2014 《家具用脚轮》检测标准。