

陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目—污水处理设备及衰减池工程

# 招标文件

（项目编号：QYZC2024-0030）

采购人：庆阳市人民医院

代理机构：庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司

二〇二四年一月





## 目 录

第一章 投标邀请函 .....	- 1 -
第二章 招标公告 .....	- 2 -
第三章 投标人须知 .....	- 6 -
(一) 投标人须知前附表 .....	- 6 -
(二) 招标文件组成及说明 .....	- 13 -
(三) 投标及投标文件编制说明 .....	- 16 -
(四) 需落实的政府采购政策 .....	- 19 -
(五) 评标委员会的组成及职责 .....	- 33 -
(六) 开标、评标、定标的程序及说明 .....	- 35 -
(七) 投诉、质疑情况说明 .....	- 45 -
第四章 采购需求 .....	- 48 -
一、项目概况 .....	- 48 -
二、详细采购内容及要求（工程量清单） .....	- 48 -
三、其他要求 .....	- 60 -
第五章 合同格式及条款（样本） .....	- 63 -
第六章 投标文件格式 .....	- 71 -
目 录 .....	- 72 -
(1) 资格部分 .....	- 73 -
资格证明文件 .....	- 73 -
一、营业执照 .....	- 73 -
二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书 .....	- 74 -
三、财务审计报告 .....	- 76 -
四、纳税证明 .....	- 77 -
五、社保缴纳证明 .....	- 78 -
六、信用查询截图 .....	- 79 -
七、庆阳市公共资源交易诚信承诺书 .....	- 80 -
八、特定资格要求 .....	- 86 -
九、其他证明文件 .....	- 87 -
(2) 其他部分 .....	- 88 -
商务标文件 .....	- 88 -
一、投标函 .....	- 88 -
二、开标一览表 .....	- 89 -
三、分项报价表 .....	- 90 -
四、政府采购政策证明文件 .....	- 91 -
五、商务偏离表 .....	- 96 -
六、投标人业绩 .....	- 97 -
七、拟投入本项目人员情况表 .....	- 99 -
八、售后服务方案 .....	- 100 -
九、商务标其他资料 .....	- 101 -
技术标文件 .....	- 102 -
一、技术偏离表 .....	- 102 -
二、实施方案 .....	- 103 -
三、技术标其他资料 .....	- 104 -
其他资料（如有） .....	- 105 -



## 第一章 投标邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司受庆阳市人民医院的委托，对其“陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程”以公开招标方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国境内注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格的投标人前来投标。

一、项目编号：QYZC2024-0030

二、招标内容：见招标公告。

三、公告期限及获取招标文件的时间、方式：详见招标公告

四、本项目实行资格后审。

五、投标供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购和庆阳市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

六、采购项目联系人姓名及电话：

1. 采购人信息

名称：庆阳市人民医院

地址：庆阳市西峰区兰州路30号

联系方式：13830400833

2. 采购代理机构信息

名称：庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司

地址：庆阳市西峰区岐黄大道1号东方丽晶茂B栋816室

联系方式：15268985689

3. 项目联系方式

项目联系人：周海涛

电话：13830400833



## 第二章 招标公告

# 陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程公开招标公告

庆阳市人民医院招标项目的潜在投标人应在庆阳市公共资源交易网 <https://www.qysggzyjy.cn/f>（选择市县一体化系统登录）在线免费获取招标文件，并于2024年 月 日 时 00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况：

项目编号：QYZC2024-0030

项目名称：陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程

预算金额：402.669731万元

最高限价：无

采购需求：陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程，具体以施工图及工程量清单为准。本次招标主要包括包括医院污水处理设备基础配套土建、污水处理专业设备及工艺管道、衰减池设备及工艺管道（详细采购内容详见招标文件）。

合同履行期限：合同签订后具备施工条件60日历天内完成全部项目内容。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定；

（1）法人或者其他组织提供通过年报具有统一社会信用代码的营业执照或组织机构代码证副本等证明文件；

（2）投标人须提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证正、反面复印件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证（正、反面复印件）；



(3) 投标人须提供2022年度经审计的财务审计报告（成立不足一年的企业须提供相关证明材料）；

(4) 投标人须提供参加政府采购活动前6个月任意一个月的税收缴纳证明材料（正规税务发票或完税证明，若为免税企业须提供零申报记录或税务主管部门出具的免税证明材料）；

(5) 投标人须提供参加政府采购活动前6个月任意一个月的社保缴纳证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相应证明材料；

(6) 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并未处于禁止政府采购或招投标活动期间，查询渠道：“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”，开标现场复核查询结果，以现场查询结果为准；

(7) 投标人须提供签署完整的《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》；

(8) 本项目不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：投标人须提供建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质证书，并具备有效的安全生产许可证。

### 三、获取招标文件

时间：2024年 月 日至2024年 月 日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：庆阳市公共资源交易网<https://www.qysggzyjy.cn/f>（选择市县一体化系统登录）

方式：请登录庆阳市公共资源交易中心网-市县一体化系统自行下载。

注：初次注册用户登录庆阳市公共资源交易中心网站（<https://www.qysggzyjy.cn/f>），在“公共资源交易服务平台”版块点击“用户注册”，自动跳转至“甘肃省公共资源交易主体共享平台”进行注册；已注册用户可在“公共资源交易服务平台”版块点击“市县一体化系统”登录获取招标文件，“正在招标项目”或“招标项目”栏目自行下载；如有疑问，请在网站首



页“下载中心”获取《庆阳市公共资源交易电子服务系统投标企业用户手册》，按相关提示进行操作。注册咨询：0931-4267890；技术支持：0934-8869129。

售价：0(元)

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年 月 日 时00分（北京时间）。

地点：庆阳市公共资源交易中心第 开标室（电子标，供应商无需到场）。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 评标方法：综合评分法。

2. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3. 获取招标文件的供应商，须在甘肃中工国际招投标有限公司网站

（<http://www.gscamce.com>）下载中心新版工具中下载投标工具（标书查看），按照使用需求安装相关软件，使用CA数字证书完成投标文件编制工作。供应商须在投标文件提交截止时间前，将生成的.ZGTF加密投标文件通过点击投标工具界面“5上传”，完成投标文件上传。供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。逾期未上传投标文件的，视为放弃投标，其后果由供应商自负。

4. 本项目通过甘肃中工不见面开标大厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>）进行开标会议，供应商须在投标文件提交截止时间前，使用生成投标文件所用CA数字证书登录该系统，选择参与的项目及标段，在界面点击“点击进入”进入开标会议。项目解密开始至结束时间为30分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），点击“解密”按钮，弹出输入密码框后输入CA数字证书密码，对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”。）供应商应按时完成投标文件解密，因供应商原因造成投标文件无



法正常解密的，视为放弃投标。开标过程中请及时查阅甘肃中工不见面开标大厅互动区消息，并根据消息提醒进行相关操作。

5. 供应商在投标文件制作、解密及开标过程中，有任何问题可拨打甘肃中工国际招投标有限公司客服电话4006-1234-34咨询。

6. 信息查询网址：

(1) 庆阳市公共资源交易网：<https://www.qysggzyjy.cn/f>

(2) “信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

(3) 中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：庆阳市人民医院

地址：庆阳市西峰区兰州路30号

联系方式：13830400833

### 2. 采购代理机构信息

名称：庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司

地址：庆阳市西峰区岐黄大道1号东方丽晶茂B栋816室

联系方式：15268985689

### 3. 项目联系方式

项目联系人：周海涛

电话：13830400833

庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司

2024年 月 日





## 第三章 投标人须知

### （一）投标人须知前附表

条款号	名称	内容规定
1	项目名称及编号	项目名称：陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程 项目编号：QYZC2024-0030
2	采购人信息	名称：庆阳市人民医院 地址：庆阳市西峰区兰州路30号 联系人：周海涛 联系电话：13830400833
3	采购代理机构信息	名称：庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司 地址：庆阳市西峰区岐黄大道1号东方丽晶茂B栋816室 联系人：葛卫东 电话：15268985689
4	资金来源	一般公共预算资金
5	项目预算	402.669731万元
6	付款方式	合同签订后付合同金额的30%，到货后安装完成支付合同金额的45%，正常运行、排放达标、处理数据合格3个月后，相关单位组织验收合格后支付合同金额的22%，留3%作为质保金，待质保期满后一次性付清。
7	采购方式	公开招标
8	投标人资格要求	见招标公告
9	现场考察	不组织
10	投标有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
11	投标语言	中文
12	计量单位	国家法定计量单位
13	投标货币	人民币
14	投标报价说明	本项目的投标报价是指完成采购范围内全部货物，包括实施本项目所产生的材料费、设备费、专利费、零备件和专用工具费、运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、保管费、培训费、检测费、税费



条款号	名称	内容规定
		等全部费用。
15	投标保证金	本项目不收取投标保证金
16	投标文件的签署	投标人应当按照招标文件要求的顺序、格式编制投标文件，编制完成后加盖电子公章及法人电子印章，除要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字、盖章外，其他 <b>每页</b> 也须加盖 <b>电子公章</b> （电子章应为甘肃省公共资源交易中心主体共享平台互认的电子章，供应商如未办理电子公章及电子法人章的，应主动衔接办理，否则造成的后果由投标人自行承担）。
17	《投标文件》份数、递交截止时间、地点	<p>(1) 投标文件份数：电子投标文件 1 份。</p> <p>(2) 递交截止时间：以招标公告要求为准（北京时间，逾期不再受理）。</p> <p>(3) 递交形式：供应商须在投标文件提交截止时间前，将生成的.ZGTF 加密投标文件通过点击投标工具界面“5 上传”，完成投标文件上传。供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。逾期未上传投标文件的，视为放弃投标，其后果由供应商自负。</p> <p>(4) 本项目通过甘肃中工不见面开标大厅进行开标会议，供应商须在投标文件提交截止时间前，使用生成投标文件所用 CA 数字证书登录该系统，选择参与的项目及标段，在界面点击“点击进入”进入开标会议。<b>项目解密开始至结束时间为 30 分钟</b>，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），点击“解密”按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书密码，对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”。）供应商应按时完成投标文件解密，因供应商原因造成投标文件无法正常解密的，视为放弃投标。开标过程中请及时查阅甘肃中工不见面开标大厅互动区消息，并根据消息提醒进行相关操作。</p> <p>甘肃中工不见面开标大厅网址：<a href="http://gsztb.cn/BidOpeningHall">http://gsztb.cn/BidOpeningHall</a></p> <p>供应商在投标文件制作、解密及开标过程中，有任何问题可拨打甘肃中工国际招投标有限公司客服电话 4006-1234-34 咨询。</p>



条款号	名称	内容规定
18	开标时间、地点	<p>(1) 时间：2024年 月 日 时 00分（北京时间，以发布在庆阳市公共资源交易网的本项目招标公告为准）</p> <p>(2) 地点：庆阳市公共资源交易中心第 开标室（电子标，供应商无需到场）。</p>
19	接收质疑函的方式	接收质疑函的方式：书面形式递交至代理机构，具体要求见本章（七）投诉、质疑情况说明
20	评标委员会	构成：5人，由采购单位代表1人和政府采购专家库随机抽取的专家4人组成。
21	资格审查	本项目实行资格后审。开标结束后，采购人和招标代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查不合格，视为无效投标。
22	定标方法	综合评标法
23	低于成本投标	<p>依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>依据《反不正当竞争法》第十一条规定：经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品。</p> <p>依据《招标投标法》第三十三条规定：投标人不得以低于成本的报价投标。</p>
24	招标代理服务费	参照财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件，国家发改委（2003）857号文件、（2015）299号文件规定按差额定率累加法计算计费。中标供应商应在领取中标通知书的同时以转账、电汇、现金等付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。
25	核心产品	<p>本项目核心产品为：<b>污水泵、除臭设备</b>。（根据本项目技术构成、产品价格比重所确定），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取</p>



条款号	名称	内容规定
26	落实政府采购政策需满足的资格要求	<p>方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>(1) 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，强制采购的节能产品，非节能产品不得参与投标；具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的报价给予6%的扣除，同时为节能产品和环境标志产品的报价给予10%的扣除，须提供相关证书。</p> <p>(2) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件和甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知规定，货物全部由中小企业制造的，对其中由小微企业制造的货物报价给予15%的扣除，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。</p> <p>(3) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，对其报价给予15%的扣除，参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>(4) 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其报价给予15%的扣除，参加政府采购活动的残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>
27	中小企业划分类型	<p>本项目对参加和享受价格评审优惠政策的行业界定标准为：采购标的所有内容属于<u>工业</u>。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p><u>《中小企业声明函》中，标的所属行业须完全按照以上行业界定标准</u></p>



条款号	名称	内容规定
		<b>准填写，否则《中小企业声明函》无效。</b>
28	解释说明	招标文件和招标公告有不一致的地方，以发布在《庆阳市公共资源交易网》和《甘肃政府采购网》上的招标公告为准。招标文件有前后表述不一致或有产生歧义的地方或其他不明确事项，以投标人须知前附表的内容为准。
29	中标通知书与合同签订与上传	自中标通知书发放后 10 日内采购人与中标人签订供货合同，合同签订之日起 2 个工作日内采购人在甘肃政府采购网上传供货合同，中标人在在市县一体化系统中上传政府采购合同。
30	政采贷	为帮助解决政府采购供应商的融资难题，中标（成交）供应商依法签订本项目政府采购合同后，可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商，请登录甘肃政府采购网合同融资服务平台（ <a href="https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html">https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html</a> ）、庆阳市公共资源交易中心金融服务平台（ <a href="http://www.qysggzyjy.cn:9099/">http://www.qysggzyjy.cn:9099/</a> ）办理融资业务。
其他说明		
<p>1. 招标文件描述的投标人须知内容与投标人须知前附表相关内容不一致时，以投标人须知前附表为准。</p> <p>2. 投标文件中涉及的所有相关证件、证明材料等必须为<u>清晰的原件扫描件</u>，由于投标人上传无法辨认的扫描件所造成的后果，由投标人自行承担。</p> <p><b>本项目采用“甘肃中工不见面开标大厅”进行开标，现将有关事项公告如下：</b></p> <p>1. 投标人需在甘肃中工国际官网（网址：<a href="http://www.gscamce.com">http://www.gscamce.com</a>）下载中心下载新版投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制，并通过对应的开标系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自负。</p> <p>2. 投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件通过点击投标工具界面的 5【上传】上传至甘肃中工国际电子开评标系统，投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传，若未按时上传或上传的文件损坏将导致贵单位不能正常开标，对此引起的后果贵单位自行承担。</p> <p>3. 投标人须在投标截止前，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<a href="http://gsztb.cn/BidOpeningHall">http://gsztb.cn/BidOpeningHall</a>），使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议，投标进入投标项目后需及时完成签到。</p>		



条款号	名称	内容规定
		<p>4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。</p> <p>5. 开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>6. 系统或直播现场提示开标记录表确认时，如表上信息确认无误，请投标人使用企业 CA 数字证书在 30 分钟内完成开标记录表签章。开标记录表及招标文件中需法定代表人或授权委托人签字，务必使用本人手写电子印章进行签章。</p> <p>7. 复会时，投标人须进入甘肃中工国际官网（www.gscamce.com）-【快捷通道】-【电子开评标】进入“甘肃中工国际电子开评标服务平台”，选择相应地区点击【进入直播】进入“甘肃中工国际远程开标直播大厅”界面（https://www.gscamce.com/web.do?method=toLive），选择所参加项目的直播（必须使用制作投标文件的 CA 证书登录），观看复会直播。</p> <p>8. 采用远程开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。</p> <p>9. 其他注意事项：</p> <p>（1）投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。</p> <p>（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点登陆指定开标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。</p> <p>10. 系统操作注意事项：</p> <p>（1）软硬件及网络要求：</p> <p>①参与不见面开标电脑须安装音响设备。</p> <p>②不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，支持使用 IE 浏览器，请确保 IE 浏览器版本在 11 及以上，当前版本可在 IE 浏览器工具菜单下的“关于 internetexplorer”子菜单中查看。</p>



条款号	名称	内容规定
		<p>③为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 20M 及以上网络宽带。</p> <p>(2) 开标过程注意事项</p> <p>①开标当天，投标人务必于开标前 1 小时登录系统，进入所投标项目，并保证联系人电话畅通。</p> <p>②开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。</p> <p>③为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网—操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。</p>



## （二）招标文件组成及说明

### 1. 总则

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

- （1）“采购人、买方、甲方”指庆阳市人民医院；
- （2）“招标代理机构”指庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司；
- （3）“投标人”指向庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司提交投标文件的当事人；
- （4）“中标供应商、卖方、乙方”指其投标被庆阳市人民医院接受并与其签订采购合同的当事人；
- （5）“招标文件”指由庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件；
- （6）“投标文件”指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件；
- （7）“书面函件”指打印或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 2. 招标说明

（1）招标代理机构就投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述招标项目进行公开招标。

（2）本招标项目名称请参见前附表。本招标项目的资金已经到位，可用于本招标合同项下的合格支付。招标代理机构将通过采取公开招标方式选择有资质、有经验、有实力、报价合理和诚信守法、社会信誉好的投标人，与之签订合同，完成本合同项目。

（2）投标人须认真阅读理解招标文件，特别是有关责任权利规定，按照招标文件的要求编制投标文件。

### 3. 对投标人的资格要求

见招标公告

投标人彼此之间存在法律法规规章及规范性文件禁止同时投标的情形的，不得同时投标。

### 4. 现场考察及投标费用





(1) 本项目不组织进行现场考察，自行考察现场的费用由投标人自己承担。

(2) 投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。采购人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。

(3) 在现场考察中由采购人提供的资料和数据，只是为了使投标人能够利用采购人现有的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

(4) 不论投标结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任，因招标失败给投标人造成的损失，采购人概不负责。

## 5. 招标会和招标文件

### (1) 招标

投标人应按照网上发布的招标公告或招标代理机构另行书面通知的时间、地点，参加招标代理机构主持的招标会。

### (2) 招标文件的内容

本招标文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请函

第二章 招标公告

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 合同格式及条款

第六章 投标文件格式

投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范、参数及参考资料。

如投标人的投标文件不能满足本招标文件的要求，责任由投标人自负。根据本投标须知的规定，招标代理机构有权拒绝没有实质上响应招标文件要求的投标文件。

### (3) 招标文件的澄清



投标人如果对招标文件以及其它事项有疑问，应在投标截止时间10个日历天之前，向招标代理机构书面函件询问。

关于上述条款询问的答疑，不能用来解释合同。除非招标代理机构对招标文件作了修改，并以补遗书的形式在编标过程中发给每个投标人。

#### （4）招标文件的修改

在投标截止时间15个日历天之前，招标代理机构如发现修改招标文件非常必要，则以更正（补遗书）形式将修改并通知每个投标人，投标人应确认收到通知，同时，采购人或者招标代理机构在本项目招标公告发布网站上公告，并对他们起约束作用。

为了给投标人合理的时间，使在编制投标文件时能把更正（补遗书）的内容考虑进去，招标代理机构将以网页公告的形式通知所有投标人延长投标文件的截止时间，投标人应确认收到通知。



### （三）投标及投标文件编制说明

#### 1. 投标综合要求及说明

（1）投标人应按照采购人招标文件要求投标，且只能一个方案进行投标，否则按无效投标处理；

（2）投标人对投标方案的描述，因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

（3）投标人在投标文件中所列出的所有服务内容均视为包含在投标项目以及报价中；

（4）投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和需方均无义务和责任承担这些费用。

#### 2. 合格的投标人

（1）符合本项目招标公告全部要求的投标人。

（2）投标人在过去和现在都不应直接或间接地与采购人为采购本次项目编制设计和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

#### 3. 投标有效期

见投标人须知前附表。

#### 4. 投标报价

本项目的投标报价是指完成采购范围内全部货物，包括实施本项目所产生的材料费、设备费、专利费、零备件和专用工具费、运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、保管费、培训费、检测费、税费等全部费用。

投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。

#### 5. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

#### 6. 投标文件的组成

目录



## （1）资格部分

### 资格证明文件

- 一、营业执照
- 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书
- 三、财务审计报告
- 四、纳税证明
- 五、社保缴纳证明
- 六、信用查询截图
- 七、庆阳市公共资源交易诚信承诺书
- 八、特定资格要求
- 九、其他证明文件

## （2）其他部分

### 商务标文件

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政府采购政策证明文件
- 五、商务偏离表
- 六、投标人业绩
- 七、拟投入本项目人员情况表
- 八、售后服务方案
- 九、商务标其他资料

### 技术标文件

- 一、技术偏离表
- 二、实施方案
- 三、技术标其他资料

### 其他资料（如有）

使用甘肃中工国际招投标有限公司投标文件编制工具编制（获取途径见投标人须知前附表）。



## 7. 投标文件的份数和签署

（1）份数：投标人制作电子投标文件一份，格式为系统默认格式；

（2）签署：投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字或盖章的内容必须签字、盖章外，其他每页也须加盖电子公章（电子章应为甘肃省公共资源交易中心主体共享平台互认的电子章，供应商如未办理电子公章及电子法人章的，应主动衔接办理，否则造成的后果由投标人自行承担）。

## 8. 投标文件的递交方式、地点、开始及截止时间

（1）递交投标文件截止时间：见招标公告

（2）递交投标文件地址：见招标公告

采购人或招标代理机构将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

## 9. 投标文件的撤回

递交文件截止前，投标人可填写说明后自行撤回投标文件，但投标文件递交截止时间到达后投标人不得撤回投标文件。



#### （四）需落实的政府采购政策

### 1. 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财政部工业和信息化部文件

财库〔2020〕46号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：《政府采购促进中小企业发展管理办法》

财 政 部  
工业和信息化部  
2020年12月18日



附件：

## 政府采购促进中小企业发展管理办法

### 《政府采购促进中小企业发展管理办法》

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业



主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企





业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。



第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。



第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。



## 2. 甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

各市（州）、县（市、区）财政局，兰州新区财政局，省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策功能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

### 一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

### 二、加快政府采购预算执行，实施意向公开

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易局场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行率，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

### 三、提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

### 四、全面执行预留份额规定



200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位上报的采购计划，要严格审核预留份额的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

#### 五、规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额10%以下选择适当比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

#### 六、持续开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

#### 七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

#### 八、加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政



府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自2022年7月1日起执行。

甘肃省财政厅  
2022年6月22日



### 3. 关于印发中小企业划型标准规定的通知

#### 关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日



## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，





从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且



营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。



五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



## （五）评标委员会的组成及职责

### 1. 评标委员会的组成：

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。

（1）采购人或者采购代理机构、交易中心工作人员应当从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

（2）对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

（3）评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（4）无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

（5）采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

### 2. 评标委员会的职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；



(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

### 3. 评标委员会工作纪律:

评标委员会及其成员不得有下列行为:

- (1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人;
- (2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明, 本办法第五十一条规定的情形除外;
- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见;
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分;
- (5) 在评标过程中擅离职守, 影响评标程序正常进行的;
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料;
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的, 其评审意见无效, 并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

4. 评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的, 采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标, 并书面报告本级财政部门, 但采购合同已经履行的除外:

- (1) 评标委员会组成不符合规定的;
- (2) 有本办法第一至五项情形的;
- (3) 评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的;
- (4) 有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。



## （六）开标、评标、定标的程序及说明

### 1. 开标

招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标公告中规定的时间和地点组织开标会议。

本项目采用网上投标方式，投标人可不到场参加，但在投标截止时间到达前，请供应商使用CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>)，选择参与标段并点击【点击进入】选项，参加开标会议。开标过程中请注意查阅甘肃中工不见面开标大厅互动区消息，根据消息提醒进行相关操作。如浏览器下方弹出控件启用提示(可能弹出多个)，请全部选择“允许”或“启用”。

### 2. 解密

开标时间到达后，由工作人员在开标系统点击开始解密文件，项目解密时间为30分钟，系统提示“解密开始时间”和“解密剩余时间”，供应商及时点击“解密”按钮，输入CA数字证书密码，完成投标文件解密，解密完成后提示“解密成功”。如未按时解密投标文件的，造成后果由投标人自行承担。

### 3. 唱标

解密后系统自动公布投标人信息及报价。

### 4. 资格性审查说明

资格审查方式：本项目实行资格后审。开标结束后，采购人和招标代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查不合格，视为无效投标。

资格审查主要审查以下方面内容：

序号	审查点名称	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定
2	合法经营	法人或者其他组织提供通过年报具有统一社会信用代码的营业执照



		或组织机构代码证副本等证明文件
3	法定代表人身份证明和授权书	投标人须提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证正、反面复印件）或法定代表人授权书及委托代理人身份证（正、反面复印件）
4	财务状况	投标人须提供2022年度经审计的财务审计报告（成立不足一年的企业须提供相关证明材料）
5	税收缴纳证明	投标人须提供参加政府采购活动前6个月任意一个月的税收缴纳证明材料（正规税务发票或完税证明，若为免税企业须提供零申报记录或税务主管部门出具的免税证明材料）
6	社保缴纳证明	投标人须提供参加政府采购活动前6个月任意一个月的社保缴纳证明材料，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相应证明材料
7	信用查询	投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并未处于禁止政府采购或招投标活动期间，查询渠道：“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”，开标现场复核查询结果，以现场查询结果为准
8	庆阳市公共资源交易诚信承诺书	投标人须提供签署完整的《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》
9	非联合体	本项目不接受联合体投标
10	特定资格要求	投标人须提供建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质证书，并具备有效的安全生产许可证。

## 5. 符合性审查说明

评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否按照招标文件要求签署、投标文件的总体编排是否有序，是否完全响应招标文件等方面对投标文件进行审查。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

审查内容如下：

序号	审查点名称	审查内容
1	投标文件编制	投标文件按规定编制、签字、盖章
2	投标函	按招标文件要求提交投标函
3	报价完整性	有分项报价表或投标报价不存在严重缺漏项目



4	投标报价	投标报价未超出项目预算
5	报价合理性	投标报价无明显低于其他投标人的报价，不存在影响质量或者不能诚信履约的、不能证明其合理性的
6	不存在串标等情形	投标人不存在以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等
7	投标有效期	投标有效期符合招标文件要求
8	合同履行期限	合同履行期限符合招标文件要求
9	人员要求	项目经理（建造师）具有市政公用工程或机电工程专业贰级及以上建造师资格、有效的安全生产考核合格证书B证。
10	无重大偏离	投标文件与招标文件要求的全部条款、条件、规格相符，没有重大偏离
11	其他	投标文件中不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

## 6. 评标标准

评标委员会按照以下评标办法对通过资格性审查和符合性审查的投标企业进行评标：

（1）综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）评审因素的设定应当与投标人所提供投标内容的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

（3）评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

（4）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（5）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（6）投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变





投标文件的实质性内容。

（7）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查及符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（8）投标文件的修正：

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；


3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（9）详细评审标准：

类别	评分要素	分值	评标标准
价格部分 (30分)	投标报价	30分	采用低价优先计算法，即经评审满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，对满足政府采购项目优惠政策企业的投标报价给予相应扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100 （超出招标预算价的投标报价为无效报价）
商务部分 (20分)	业绩	3分	投标人2021年1月-至今每承担过一项类似项目业绩得1分，最高得3分（以合同原件扫描件及验收证明原件扫描件为准）。
	企业实力	3分	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分（以提供的证书扫描件为准）。
	项目经理	2分	投标人拟派本项目的项目经理（建造师）具有中级及以上技术职称的得2分，否则不得分（以提供的职称证书扫描件为准）。



类别	评分要素	分值	评标标准
	质保期	4分	投标人承诺的质保期为2年的得3分，3年的得4分。
	售后服务	8分	投标人提供针对本项目售后服务方案（包含售后服务措施及承诺方案、售后服务人员配置、应急处理方案及响应时间、故障处理措施）完整、详细、具体、合理、切实可行、操作性强并符合本项目实际情况的得8分；每有一项缺项或不合理的在8分的基础上扣2分，扣完为止。
技术部分 (50分)	技术响应	16分	投标人提供的设备符合招标文件技术规格及参数要求无偏离的得16分；技术参数中每有一项负偏离在16分的基础上扣2分，扣完为止（以提供的检验报告或彩页为准，否则该项不得分）
	实施方案	18分	投标人提供针对本项目实施方案（包含项目管理机构、运输配送、施工方案、施工进度安排、风险预见及控制能力、项目进度计划等）完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况得18分；每有一项缺项或不合理的在18分的基础上扣3分，扣完为止。
	安全及突发故障保障方案	12分	投标人提供针对本项目编制的安全及突发故障保障方案（包含安全保证体系、管理措施、配送及施工人员安全、安全防范、运行故障、设备应急故障排除等）完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况得12分；每有一项缺项或不合理的在12分的基础上扣2分，扣完为止。
	培训方案	4分	投标人提供针对本项目完善免费的技术培训计划（包含培训方式、培训人员数量、培训教员的资历、培训计划安排）完善具体、合理可行，符合本项目实际情况的得4分；每有一项缺项或不合理的在4分的基础上扣1分，扣完为止。

## 7. 评标报告编制

评标委员会根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；



(5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

(6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

(7) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 8. 中标供应商的确定

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人原则上在确定评标最高总得分的前提下，确定拟中标供应商。当评标总得分最高的投标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人或重新组织招标。

拟中标供应商确定后，由采购人以公告的方式向拟中标供应商以及其他采购当事人发出，



中标公示期满后，由采购人向中标供应商发出中标通知书，并要求其按实际供货量与采购人签订合同。

(1) 本次采购项目采用“综合评分法”，中标供应商确定后，由采购人向中标供应商发出中标通知并在招标公告发布媒体上公示；中标通知书发出三十日内，与采购方签订合同，由招标代理机构鉴证。

(2) 中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人应重新组织招标。

## 9. 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标原因通知所有采购当事人。

## 10. 无效投标

在招标采购中，出现下列情形之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金或金额不足的；

(6) 投标人未按要求提交本项目投标保证金进账单或电汇凭证等银行证明文件的；

(7) 投标文件未按招标规定编制、标注的；

(8) 投标文件无投标人公章和法定代表人或者法定代表人授权代理人的印章或签字的。



(9) 投标文件中提供的有效证明文件及材料模糊、难以辨认其内容或文件出现明显空白页导致内容不完整、明显缺项漏项的；

(10) 投标人未能提供法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件和法定代表人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

(11) 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人或法定代表人授权的代理人的印章或签字的；

(12) 投标文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

(13) 投标文件未能对招标文件提出的技术参数要求和条件做出实质性响应的；

(14) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

(15) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

(16) 经评审委员会认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

(17) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(18) 投标有效期不符合招标文件要求的；

(19) 在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响的；

(20) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

(21) 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；



(22) 违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

(23) 招标文件规定的其它无效投标；

(24) 同一集团或总公司等组织，连同其下属的绝对控股单位（如全资或控股子公司等），只能由一家参加投标，否则，一经查实，将对该一集团或总公司等连同其下属单位一并拒绝投标；

(25) 凡两家或以上公司为同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目同一包的投标活动，一经发现，将对此两家或以上公司均按无效投标处理；

(26) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的；

(27) 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(28) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下政府采购活动的。

(29) 法律、法规文件规定的其他条件。

#### 11. 发现存在下列情形之一的，应当视为供应商串通投标，认定其投标（响应）无效：

(1) 不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制的；

(2) 不同供应商委托同单位或者个人办理采购事宜的；

(3) 不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

(4) 不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的；

(5) 不同供应商的投标（响应）文件相互混装的；

(6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

(7) 发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，  
一合同项下政府采购活动情形的，应当按照采购文件约定的方式或者随机方式（采购文件没有



约定的），选择其中一家符合资格要求的供应商参加采购活动。



## （七）投诉、质疑情况说明

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密（投标人询问实行实名制）。

### 2. 质疑

供应商认为采购文件、采购过程、中标或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（应当在采购文件公告期限届满之日即获取采购文件截止之日起7个工作日内提出、对采购过程及结果的质疑应当为该程序结束之日起7个工作日内），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

针对同一采购程序环节的质疑原则上应当一次性提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函。质疑函应当包括但不限于下列内容：

- （一）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）质疑事项；
- （四）事实依据和证明材料；
- （五）法律依据；
- （六）请求和主张；
- （七）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或盖章并加盖公章。

投标人质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。

投标人提起质疑应当符合下列条件：

- （一）必须是参与被质疑项目的投标人；





- （二）必须在规定的质疑有效期内提起质疑；
- （三）政府采购监督管理部门规定的其他条件；
- （四）质疑应当提交书面方式提出。

澄清或质疑函递交地点：庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司。

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- （一）不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- （二）被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- （三）所有质疑事项超过质疑有效期的；
- （四）无确凿证据进行恶意质疑的；
- （五）以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- （六）未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- （七）其它不符合受理条件的情形。

### 3. 质疑的答复

采购人或招标代理机构应当在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式或网上公告的方式通知质疑供应商和其他有关供应商。

质疑答复应当包括但不限于下列内容：

- （一）质疑供应商名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑供应商依法投诉的权利；
- （五）质疑答复日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立的，继续开展采购活动；认为质疑成立的，



按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对响应性文件编制产生影响的，继续开展采购活动；影响响应性文件编制的，但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、采购结果提出的质疑未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；对采购结果构成影响但合格供应商仍不少于3家时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商，否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购人或招标代理机构回函确认。未确认将被应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认，对其产生的不利因素由其自行承担。



## 第四章 采购需求

### 一、项目概况

（一）项目名称：陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程

（二）采购内容：陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程，具体以施工图及工程量清单为准。本次招标主要包括包括医院污水处理设备基础配套土建、污水处理专业设备及工艺管道、衰减池设备及工艺管道。

（三）预算金额：402.669731万元。

### 二、详细采购内容及要求（工程量清单）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
—		污水处理站工艺 土建工程			
		通气管基础土方 工程			
1	01010100 4001	挖基坑土方	[项目特征]1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:综合考虑 [工作内容]1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m <sup>3</sup>	81.70
2	01020100 1001	换填垫层	[项目特征]1. 3: 7 灰土基础换填 0.8 米厚 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输 [工作内容]1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	8.98
3	01010300 1001	回填方	[项目特征]1、密实度要求:不小于 0.952、填方材料品种:详见图纸说明 [工作内容]1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	67.50
4	01010300 2001	余方弃置	[项目特征]1. 废弃料品种:原土 2. 运距:综合考虑 [工作内容]1. 余方点装料运输至弃置点	m <sup>3</sup>	14.20
	A.5	通气管基础混凝土及钢筋混 凝土工程			
5	01050100 1001	垫层	[项目特征]1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C153. 含泵送 [工作内容]1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	0.70
6	01050100 6001	设备基础	[项目特征]1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C253. 含泵送 [工作内容]1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	3.39
7	01050100 4001	满堂基础	[项目特征]1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C303. 含泵送 [工作内容]1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	8.00



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
8	01050300 1001	基础梁	[项目特征]1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C303. 含泵送 [工作内容]1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.46
9	01050100 3001	柱墩	[项目特征]1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C303. 含泵送 [工作内容]混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.05
10	01051500 1001	现浇构件钢筋	[项目特征]1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋螺纹钢III级 6-10 [工作内容]1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.21
11	01051500 1002	现浇构件钢筋	[项目特征]1. 钢筋种类、规格: HRB400 C12-14mm [工作内容]1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.22
12	01051500 1003	现浇构件钢筋	[项目特征]1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋螺纹钢III级 16~25 [工作内容]1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.27
		池壁预埋件			
13	01060601 3001	池壁预埋件	[项目特征]1. 构件名称:池壁预埋件 [工作内容]1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.95
14	01170200 1001	垫层	[项目特征]1. 垫层模板 [工作内容]1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.06
15	01170200 1002	满堂基础	[项目特征]1. 满堂基础模板 [工作内容]1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.90
16	01170200 5001	基础梁	[项目特征]1. 基础梁模板 [工作内容]1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.48
17	01170200 1003	柱墩	[工作内容]1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.40
18	01170200 1004	设备基础	[工作内容]1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.60
二		污水处理站工艺 安装工程			
	1	格栅间			
1	04060200 2001	格栅除污机	[项目特征]1. 类型:回转式机械细格栅 2. 规格、型号:栅宽 1000mm 栅间距 3mm 安装角度 70° 电机功率 0.75kW 机架\齿耙:SUS304 不锈钢 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	台	1
2	03B006	垃圾收集车	[项目特征]1. 类型:垃圾收集车配套栅渣小车 [工作内容]1. 安装	台	1
3	03060500 5001	气象环保检测仪 表	[项目特征]1. 名称:有毒有害气体检测仪 2. 在线式 3. 规格:4-20mA 信号输出具有报警功能甲烷、氧气、硫化氢三合一 [工作内容]1. 本体安装 2. 挠性管安装 3. 保护箱安装 4. 系	套	1



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
			统调试		
4	03040401 6001	控制箱	[项目特征]1.名称:电气控制箱 [工作内容]1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷）油漆 5.接地	台	1
	2	调节池			
5	03010900 1001	离心式泵	[项目特征]1.名称:调节池提升泵 2.规格:Q=50m <sup>3</sup> /hH=11mN=3.0kw 自耦连接(2用2备) [工作内容]1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷）油漆	台	4
6	04060201 7001	搅拌机	[项目特征]1.类型:调节池曝气搅拌装置 2.规格、型号:非标与系统配套含主路、曝气支路及辅助设施组成 [工作内容]1.安装 2.无负荷试运转	台	2
7	04080102 3001	限位开关	[项目特征]1.名称:电缆浮球液位开关 2.规格:蓝黄圆形接液材质:PP+橡胶电缆总长:5m 配 PP 重锤 3.备注:2套控制水泵启停、2套超高液位报警器 [工作内容]1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线	个	4
8	08090200 7001	流量计	[项目特征]1.名称:电磁流量计 2.规格:DN803.类型:分体式连续监测调节池提升泵输出水量 4~20mA 信号输出 4.备注:在线监测间显示流量 [工作内容]1.安装、调试 2.连接 3.运输	台	4
9	08090200 5001	变送器	[项目特征]1.名称:投入式压力变送器 2.规格:CP2600 量程:0-5米 4-20mA 输出两线制 304 探头 3.类型:工控机显示液位 [工作内容]1.安装、调试 2.连接 3.运输	个	2
	3	水解酸化池			
10	03B005	固定床生物载体	[项目特征]1.类型:固定床生物载体 2.规格、型号:Φ150mm3.参数:间距 150mm 装填高度:3.0m4.支架:专用载体支架 SUS304 不锈钢,轻型专用支架,与酸化装置配套,耐腐蚀材质 [工作内容]1.安装	套	4
11	03B008	水解酸化高效出水堰	[项目特征]1.名称:水解酸化高效出水堰 2.型号规格:非标与系统配套 [工作内容]1.安装	套	4
12	03B009	高效水解布水装置	[项目特征]1.名称:高效水解布水装置 2.型号规格:非标与系统配套 [工作内容]1.安装	套	4
13	04060201 7002	搅拌机	[项目特征]1.类型:潜水搅拌机 2.材质:全不锈钢材质每个池体 2 个对角线安装 3.规格、型号:QJB0.85/8-260/3-740C4.参数:N=0.85kw 直径:260mm 转速:740r/min 推力:300 池深:6.7m 带支架安装 [工作内容]1.安装 2.无负荷试运转	台	8
	4	接触氧化池			
14	03B010	固定床生物载体	[项目特征]1.类型:固定床生物载体 2.规格、型号:Φ150mm3.参数:间距 150mm 装填高度:3.0m4.支架:专用载体支架 SUS304 不锈钢,轻型专用支架,与酸化装置配套,耐腐蚀材质	套	4



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
			[工作内容]1. 安装		
15	04060201 2001	曝气机	[项目特征]1. 类型:接触氧化曝气装置 2. 参数:非标与系统配套含主路、曝气支路及辅助设施组成 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	台	4
16	03B004	接触氧化出水装置	[项目特征]1. 名称:接触氧化出水装置 2. 型号规格:非标与系统配套 [工作内容]1. 安装	套	4
	5	竖流沉淀池			
17	04060201 1001	砂（泥）水分离器	[项目特征]1. 类型:竖流沉淀装置 2. 规格、型号:非标与系统配套 3. 参数:Φ800*H4500mm 包含中心筒、喇叭口、反射板等碳钢防腐厚度 8mm 环氧煤沥青防腐 3 道 4. 支架:竖流沉淀装置支架, 耐腐蚀材质, 非标, 与系统配套与沉淀装置配套 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	台	2
18	03010900 1002	离心式泵	[项目特征]1. 名称:污泥提升泵 2. 规格:Q=9m <sup>3</sup> /hH=22mN=2.2kw 自耦连接(2用1备) [工作内容]1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	3
19	03010900 1003	离心式泵	[项目特征]1. 名称:污泥回流泵 2. 规格:Q=18m <sup>3</sup> /hH=13.5mN=1.5kw 自耦连接(2用1备) [工作内容]1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	3
20	04060202 3001	管式混合器	[项目特征]1. 名称:静态管式混合器 2. 公称直径:DN250 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	个	2
21	04060203 3001	堰门	[项目特征]1. 类型:竖流沉淀出水堰 2. 材质:碳钢防腐(环氧煤沥青防腐 3 道) 3. 规格、型号:h=300mmb=250mm L=3200mm 包含挡泥板 [工作内容]1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 调试	座	1
	6	接触消毒池			
22	04060202 3002	管式混合器	[项目特征]1. 名称:静态管式混合器 2. 公称直径:DN250 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	个	2
23	04060201 7003	搅拌机	[项目特征]1. 类型:空气搅拌装置 2. 规格、型号:非标与系统配套 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	台	2
	7	计量渠			
24	08090200 7002	流量计	[项目特征]1. 名称:超声波流量计 2. 规格:4~20mA 配套巴歇尔计量槽 3. 类型:SS304 [工作内容]1. 安装、调试 2. 连接 3. 运输	台	1
	8	污泥池			
25	04060201 7004	搅拌机	[项目特征]1. 类型:污泥池搅拌系统 2. 规格、型号:非标与系统配套含主管、配管及其支架 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	台	1
26	03010900 1004	离心式泵	[项目特征]1. 名称:污泥提升泵 2. 规格:Q=50m <sup>3</sup> /hH=11mN=3.0kw 自耦连接(1用1备) [工作内容]1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆	台	1



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
27	08090200 5002	变送器	[项目特征]1.名称:投入式压力变送器 2.规格:型号:CP2600 量程:0-5米电源:24V 直流 4-20mA 输出两线制 304 探头 3.类型:工控机显示液位 [工作内容]1.安装、调试 2.连接 3.运输	个	1
28	04060201 9001	加药设备	[项目特征]1.类型:助凝剂加药装置(自动配药)2.材质:PE 搅拌机 BLD09-17-0.55kw(380v)+轴长 1000 叶轮直径 200(碳钢衬塑)3.规格:计量泵:Q=150L/HH=3barN=0.09kw2 台(1用1备)4.参数:总功率:0.73kw 加药桶:1000L [工作内容]1.安装 2.无负荷试运转	套	1
29	04060202 6001	污泥脱水机	[项目特征]1.类型:叠螺污泥脱水机 2.规格、型号:301型含搅拌机 3.参数:N=1.5kw [工作内容]1.安装 2.无负荷试运转	台	1
	9	尾气除臭间			
30	04060204 4001	除臭设备	[项目特征]1.类型:高效尾气除臭装置 2.材质:SUS3043.参数:Q=3000m <sup>3</sup> /h 配套引风机、控制柜 N=7.5KW2 用 1 备 4.支架:高效尾气除臭装置排放支架,非标与系统配套 [工作内容]1.安装 2.无负荷试运转	套	2
	10	鼓风机间			
31	03010800 4001	回转式鼓风机	[项目特征]1.名称:调节池回转式预曝气鼓风机 2.规格:风量 5.18m <sup>3</sup> /min 风压 40kpa 功率 7.5kw 含主机、压力表、安全阀、止回阀 1 用 1 备 [工作内容]1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2
32	03010800 5001	离心式鼓风机	[项目特征]1.名称:接触氧化池鼓风机 2.规格:风量 14.25m <sup>3</sup> /min 风压 60kpa 功率 22kw 含主机、压力表、安全阀、止回阀 2 用 1 备 [工作内容]1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	3
33	03070301 7001	碳钢罩类	[项目特征]1.名称:隔音罩 2.型号:与 3 台接触氧化池风机配套 [工作内容]1.罩类制作 2.罩类安装	个	1
34	08090200 7003	流量计	[项目特征]1.名称:玻璃转子流量计 2.规格:DN80 [工作内容]1.安装、调试 2.连接 3.运输	台	2
35	03010800 3001	轴流通风机	[项目特征]1.名称:轴流风机 2.型号:CBF-300 壁式安装 3.规格:叶轮直径:300mm 功率:0.18kw 风量:2280m <sup>3</sup> /h [工作内容]1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2
	11	加药消毒间			
36	04060201 9002	加药设备	[项目特征]1.类型:混凝剂投加装置 2.材质:PE 搅拌机:BLD09-17-0.55kw(380v)+轴长 1000 叶轮直径 200(碳钢衬塑)3.规格、型号:1000-0.55-150 型计量泵:Q=150L/HH=3barN=0.09kw2 台(1用1备)4.参数:总功率:0.73kw 加药桶:1000L [工作内容]1.安装 2.无负荷试运转	套	2
37	04060201	加药设备	[项目特征]1.类型:单过硫酸氢钾复合盐消毒剂投加装置	套	2



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
	9003		2. 材质:PE 搅拌机:BLD09-17-0.55kw(380v))+轴长 1000 叶轮直径 200(碳钢衬塑)3. 规格、型号:1000-0.55-150 型计量泵:Q=150L/HH=3barN=0.09kw2 台(1 用 1 备)4. 参数:总功率:0.73kw 加药桶:1000L [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转		
38	03040401 6002	控制箱	[项目特征]1. 名称:电气控制箱 [工作内容]1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压 接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1
	12	电控间			
39	08090200 1001	计算机	[项目特征]1. 名称:计算机 2. 规格:I5/4G/1T/千兆网卡/ 报警音箱/键盘鼠标/24 寸宽屏显示器 [工作内容]1. 安装、调试 2. 连接 3. 网卡安装 4. 运输	台	1
40	03050101 7001	软件	[项目特征]1. 名称:污水监控人机界面软件 2. 规 格:WINCCRC2048 [工作内容]1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1
41	08070300 3001	控制台(盘)、操 作台、应急台	[项目特征]1. 名称:操作台 2. 类型:标准 2 工位操作台 [工作内容]1. 底座制作、安装 2. 本体安装、调试 3. 接地 4. 连接 5. 标识 6. 运输	台	2
42	08100300 2001	控制系统	[项目特征]1. 名称:PLC 控制系统 2. 类别:GGD 柜 体:800*600*2200 防护等级 IP55S7-200SMARTPLC(DI:68;DO:40;AI:16;AO:8;MODBUS 通讯接口)触摸屏、电气元件、信号隔离器、接线端子、 工业交换机 [工作内容]1. 控制系统的安装 2. 管线安装 3. 软件安装	套	1
43	03040400 9001	低压电容器柜	[项目特征]1. 名称:电源柜 2. 型号:与系统配套 [工作内容]1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板 安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 小母线 安装 7. 屏边安装 8. 补刷(喷)油漆 9. 接地	台	1
	13	在线监测间			
44	04060204 6001	在线水质检测设 备	[项目特征]1. 类型:COD 在线检测仪 2. 参 数:0~800mg/L4~20mA 信号输出 国标法 220VAC [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
45	04060204 6002	在线水质检测设 备	[项目特征]1. 类型:氨氮在线检测仪 2. 参 数:0~100mg/L4~20mA 信号输出 国标法 220VAC [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
46	04060204 6003	在线水质检测设 备	[项目特征]1. 类型:pH 在线检测仪 2. 参数:0~144~20mA 信 号输出 220VAC [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
47	04060204 6004	在线水质检测设 备	[项目特征]1. 类型:水质在线采样器 2. 参数:4~20mA 信号 输出 国标法 220VAC [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
48	04060204 6005	在线水质检测设 备	[项目特征]1. 类型:数采仪 2. 参数:4~20mA 信号输出 220VAC [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
	14	其他			
49	03010900	离心式泵	[项目特征]1. 名称:取样泵 2. 规	套	2





序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
	1005		格:Q=1.5m <sup>3</sup> /hH=18mN=0.55kW3. 材质:不锈钢材质配套低液位保护 [工作内容]1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆		
50	03070100 3001	空调器	[项目特征]1. 名称:空调 2. 规格:1.5P [工作内容]1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1
51	03050300 8001	电动、电磁阀门	[项目特征]1. 名称:电磁阀 2. 类别:常闭 3. 规格:DN25 [工作内容]1. 本体安装和连线 2. 单体测试	个	2
52	03060500 3001	特殊预处理装置	[项目特征]1. 名称:牙科预处理设备 2. 规格:处理能力: 0.5m <sup>3</sup> /hL*B*H=2.5*1.2*2.0(m) [工作内容]1. 本体安装 2. 调整 3. 补刷（喷）油漆	套	2
53	03060500 3002	特殊预处理装置	[项目特征]1. 名称:检验科预处理设备 2. 规格:处理能 力: 0.5m <sup>3</sup> /hL*B*H=2.5*1.2*2.0(m) [工作内容]1. 本体安装 2. 调整 3. 补刷（喷）油漆	套	2
54	04060202 0001	加氯机	[项目特征]1. 类型:急诊科预处理设备 2. 材质:PE3. 规 格:200-0.37-20 型搅拌机: BLD09-17-0.37kw(380v))+ 轴长 1000 叶轮直径 200(碳钢衬塑) 计量泵: Q=20L/H, H=3barN=0.06kw2 台(1 用 1 备) 4. 参数:总功率: 0.43kw 加药桶: 200L [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
55	04060202 0002	加氯机	[项目特征]1. 类型:感染楼预消毒投加装置 2. 材质:PE3. 规格、型号:200-0.37-20 型搅拌机: BLD09-17-0.37kw (380v))+轴长 1000 叶轮直径 200(碳钢衬塑) 计量泵: Q=20L/H, H=3barN=0.06kw2 台(1 用 1 备) 4. 参数:总功 率: 0.43kw 加药桶: 200L [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
	15	管道			
		污水管道			
56	03100100 6001	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规 格:PVC-UDN3004. 连接形式:粘接 5. 保温要求:60mm 厚橡 塑海绵, 白色胶带 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、 冲洗	m	25
57	03100100 6002	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:地下 2. 介质:污水 3. 材质、规 格:PVC-UDN2504. 连接形式:粘接 5. 保温要求:60mm 厚橡 塑海绵, 白色胶带 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、 冲洗 5. 管道防腐保温	m	10
58	03100100 1001	镀锌钢管	[项目特征]1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 规格、压 力等级:DN804. 连接形式:焊接 5. 防腐要求:外刷 2 遍环氧煤 沥青漆 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 管道防腐	m	69.4
59	03100300 3001	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:止回阀 2. 材质:钢 3. 规格、压力等 级:DN804. 连接形式:法兰		4



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
			[工作内容]1. 安装 2. 调试		
60	03100300 3002	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:蝶阀 2. 材质:钢 3. 规格、压力等级:DN804. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	4
61	03100200 3001	套管	[项目特征]1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN125(80) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	4
62	03100200 3002	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN125(DN80) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2
63	03100200 3003	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250(DN200) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	6
64	03100200 3004	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN300(DN250) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	8
65	03100200 3005	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN350(DN300) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2
66	03100200 1001	管道支架	[项目特征]1. 材质:钢 [工作内容]1. 制作 2. 安装	kg	40
67	03120200 3001	一般钢结构防腐 蚀	[项目特征]1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:外刷 2 遍环氧煤沥青漆 [工作内容]1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷)	kg	40
		曝气管道			
68	03100100 2001	钢管	[项目特征]1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:DN504. 连接形式:焊接 5. 防腐要求:除锈、防锈底漆 1 遍, 环氧煤沥青漆 1 遍, 玻璃布 2 层, 每层玻璃丝布外刷环氧煤沥青漆 1 遍 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 管道防腐保温	m	30
69	03100100 2002	钢管	[项目特征]1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:DN804. 连接形式:焊接 5. 防腐要求:除锈、防锈底漆 1 遍, 环氧煤沥青漆 1 遍, 玻璃布 2 层, 每层玻璃丝布外刷环氧煤沥青漆 1 遍 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 管道防腐保温	m	73
70	03100100 2003	钢管	[项目特征]1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:DN1504. 连接形式:焊接 5. 防腐要求:除锈、防锈底漆 1 遍, 环氧煤沥青漆 1 遍, 玻璃布 2 层, 每层玻璃丝布外刷环氧煤沥青漆 1 遍 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 管道防腐保温	m	12
71	03100100 2004	钢管	[项目特征]1. 安装部位:室内 2. 介质:气体 3. 规格、压力等级:DN2004. 连接形式:焊接 5. 防腐要求:除锈、防锈底漆 1 遍, 环氧煤沥青漆 1 遍, 玻璃布 2 层, 每层玻璃丝布	m	16



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
			外刷环氧煤沥青漆 1 遍 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 管道防腐保温		
72	03100200 3006	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN250 (DN200) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1
73	03100300 3003	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀 2. 材质:钢 3. 规格、压力等级:DN504. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	2
74	03100300 3004	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀 2. 材质:钢 3. 规格、压力等级:DN804. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	8
75	03100200 1004	管道支架	[项目特征]1. 材质:钢 [工作内容]1. 制作 2. 安装	kg	65.5
76	03120200 3002	一般钢结构防腐 蚀加药管道	[项目特征]1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:外刷 2 遍环氧煤沥青漆 [工作内容]1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷)	kg	65.5
77	03100100 6003	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:室内、室外、明露 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-UDN324. 连接形式:粘接 5. 保温要求:60mm 厚橡塑海绵, 0.5mm 镀锌铝皮 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 管道保温	m	25
78	03100200 3007	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 (DN32) [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	5
		臭气收集管			
79	03100100 6004	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:地下 2. 介质:气体 3. 材质、规格:PVC-UDN1004. 连接形式:粘接 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25
80	03100100 6005	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:地下 2. 介质:气体 3. 材质、规格:PVC-UDN2004. 连接形式:粘接 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	64
81	03100100 6006	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:地下 2. 介质:气体 3. 材质、规格:PVC-UDN4004. 连接形式:粘接 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	55.7
82	03100200 1002	管道支架	[项目特征]1. 材质:角钢 2. 管架形式:角钢 50*528.8m, 角钢 60*5188.2m, 角钢 75*889.6m, 角钢 90*856m [工作内容]1. 制作 2. 安装	kg	2438.34
83	03120200 3003	一般钢结构防腐 蚀污泥管	[项目特征]1. 除锈级别:Sa2 级彻底的喷砂除锈 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:底漆:环氧富锌漆 1 遍; 中间漆:环氧云铁漆 2 遍; [工作内容]1. 除锈 2. 调配、涂刷(喷)	kg	2438.34
84	03100100	塑料管	[项目特征]1. 安装部位:地下 2. 介质:污泥 3. 材质、规	kg	12.3



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
	6007		格:PVC-UDe764.连接形式:粘接 5.保温要求:60mm厚橡塑海绵,白色胶带 [工作内容]1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.管道保温		
85	03100100 6008	塑料管	[项目特征]1.安装部位:地下 2.介质:污泥 3.材质、规格:PVC-UDe904.连接形式:粘接 5.保温要求:60mm厚橡塑海绵,白色胶带 [工作内容]1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.管道保温	m	142
86	03100200 1003	管道支架	[项目特征]1.材质:钢 [工作内容]1.制作 2.安装	kg	88
87	03120200 3004	一般钢结构防腐蚀	[项目特征]1.除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:外刷2遍环氧煤沥青漆 [工作内容]1.除锈 2.调配、涂刷(喷)	kg	88
88	03130101 7001	脚手架搭拆			1
89	暂估价	污水处理设备电控连接	设备控制系统及电气管路	元	50000
三		衰减池设备及工艺管道			
1	03100601 5001	水箱	[项目特征]1.名称:降解槽(箱体) 2.材质、类型:304不锈钢材质,生物降解功能,降解带处理液体内不溶于水的物质,使之在生物降解的作用下降解为可以流通的流体物质。同时可自动搅碎杂质,杜绝管路堵塞,解决降解槽清淤问题。 3.型号、规格:水池容积12m <sup>3</sup> 单个箱体内空尺寸3m×2m×2.5m 储水高度2m [工作内容]1.制作 2.安装	台	1
2	03100601 5002	水箱	[项目特征]1.名称:放射性废液衰变池(箱体) 2.材质、类型:304不锈钢材质或者玻璃钢材质,污水经过降解的待处理废液贮存入此箱体,暂存衰变。 3.型号、规格:水池容积12m <sup>3</sup> 单个箱体内空尺寸3m×2m×2.5m 储水高度2m [工作内容]1.制作 2.安装	台	3
3	03010901 1001	潜水泵	[项目特征]1.名称:潜污泵(带铰刀破碎功能) 2.规格:Q=15m <sup>3</sup> /hH=15m 功率:2.0kw 3.材质:铸铁 [工作内容]1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2
4	03010901 1002	潜水泵	[项目特征]1.名称:排污水泵 A/B2.规格:Q=20m <sup>3</sup> /hH=15m 功率:2.2kw 3.材质:铸铁 [工作内容]1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2
5	03010901 1003	潜水泵	[项目特征]1.名称:降解槽潜污泵 A/B2.规格:Q=15m <sup>3</sup> /hH=15m 功率:2.2kw 3.材质:铸铁 [工作内容]1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆	台	2
6	03010901 2001	其他泵	[项目特征]1.名称:取样排水泵 A2.规格:Q=15m <sup>3</sup> /hH=15m 功率:0.55kw 3.材质:铸铁	台	1



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
			[工作内容]1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌装 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆		
7	03050300 6001	传感器	[项目特征]1. 名称:液位超声传感器 2. 功能:衰变槽内液位的变化引起传感器内部电流信号的变化,从而线性并且直观的反应出槽体内液位高度。定量的确定何时排放,何时排放结束。 [工作内容]1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 系统联调	支	4
8	04060204 6006	在线水质检测设备	[项目特征]1. 类型:液位在线检测装置 [工作内容]1. 安装 2. 无负荷试运转	套	1
9	03060700 6001	数据采集及巡回检测报警装置	[项目特征]1. 名称:核素检测装置 [工作内容]1. 本体安装 2. 系统试验	套	1
10	03050101 7002	软件	[项目特征]1. 名称:PLC 控制系统软件 2. 功能:PC 控制端软件应具有与人机控制系统相同的功能,与人机控制系统能分别独立控制。 [工作内容]1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1
11	03050300 6002	传感器	[项目特征]1. 名称:温湿度传感器 2. 功能:实时反应贮存房间内环境温湿度;当温度过低会触发报警,湿度过高同样会触发报警。 [工作内容]1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 系统联调	支	1
12	03050300 6003	传感器	[项目特征]1. 名称:流量传感器 2. 功能:加装此传感器可定量监测管路内水流情况,依据计算可查知各部件是否工作正常。 [工作内容]1. 本体安装和连接 2. 通电检查 3. 单体调整测试 4. 系统联调	支	1
13	03050101 7003	软件	[项目特征]1. 名称:专业化控制软件 2. 功能:软件专为废液处理系统兼容匹配,与其他部件配合可真正实现无人化值守、间接明了的操控界面,可反应当前状态、排放记录、液位报警、故障点报警。 [工作内容]1. 安装 2. 调试 3. 试运行	套	1
14	08090600 3001	远程监控软件	[项目特征]1. 名称:远程监控软件 2. 功能:与总服务器连接,通过以太网可实时远程监测系统全部工况。 [工作内容]1. 安装、调试	套	1
15	03090200 1001	无缝钢管	[项目特征]1. 材质、压力等级:SU3041.0MPa2. 规格:DN503. 焊接方法:氩弧焊 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	35.6
16	03090200 1002	无缝钢管	[项目特征]1. 材质、压力等级:SU3041.0MPa2. 规格:DN803. 焊接方法:氩弧焊 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	16.7
17	03090200 1003	无缝钢管	[项目特征]1. 材质、压力等级:SU3041.0MPa2. 规格:DN1003. 焊接方法:氩弧焊 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	95.7
18	03090200 1004	无缝钢管	[项目特征]1. 材质、压力等级:SU3041.0MPa2. 规格:DN1503. 焊接方法:氩弧焊 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	12



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
19	030902001005	无缝钢管	[项目特征]1. 材质、压力等级:SU3041.0MPa2. 规格:DN2003. 焊接方法:氩弧焊 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	4
20	030902001006	无缝钢管	[项目特征]1. 材质、压力等级:SU3041.0MPa2. 规格:DN2503. 焊接方法:氩弧焊 [工作内容]1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	5.5
21	031002001001	管道支架	[项目特征]1. 材质:钢 [工作内容]1. 制作 2. 安装	kg	91.2
22	031202003001	一般钢结构防腐 蚀	[项目特征]1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:外刷 2 遍环氧煤沥青漆 [工作内容]1. 除锈 2. 调配、涂刷（喷）	kg	91.2
23	031002003008	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性密闭防水套管 2. 规格:DN200 [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1
24	031002003009	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性密闭防水套管 2. 规格:DN250 [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1
25	031002003010	套管	[项目特征]1. 名称、类型:刚性密闭防水套管 2. 规格:DN300 [工作内容]1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	1
26	031003003005	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN504. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	11
27	031003003006	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN1004. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	6
28	031003003007	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN2504. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	1
29	031003003008	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:单向阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN504. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	4
30	031003003009	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:单向阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN1004. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	3
31	031003003010	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN804. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	3
32	031003003011	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN1004. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	8
33	031003003012	焊接法兰阀门	[项目特征]1. 类型:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN2504. 连接形式:法兰 [工作内容]1. 安装 2. 调试	个	
34	030503008002	电动、电磁阀门	[项目特征]1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN80 [工作内容]1. 本体安装和连线 2. 单体测试	个	3



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述（技术规格及参数要求）	单位	数量
35	03050300 8003	电动、电磁阀门	[项目特征]1.名称:电磁阀 2.规格:DN100 [工作内容]1.本体安装和连线 2.单体测试	个	7
36	03050300 8004	电动、电磁阀门	[项目特征]1.名称:电磁阀 2.规格:DN200 [工作内容]1.本体安装和连线 2.单体测试	个	1
37	03050300 8005	电动、电磁阀门	[项目特征]1.名称:电磁阀 2.规格:DN250 [工作内容]1.本体安装和连线 2.单体测试	个	1
38	03100301 0001	软接头(软管)	[项目特征]1.规格:DN50 [工作内容]1.安装	个	4
39	03060100 2001	压力仪表	[项目特征]1.名称:压力表 [工作内容]1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装	台	5
40	03100300 3013	焊接法兰阀门	[项目特征]1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN504.连接形式:法兰 [工作内容]1.安装 2.调试	个	5
41	03100300 3014	焊接法兰阀门	[项目特征]1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN504.连接形式:法兰 [工作内容]1.安装 2.调试	个	5

### 三、其他要求

#### （一）执行的标准

所有采购货物必须符合招标文件技术要求及国家和行业所制定的相关规范。

#### （二）人员要求

项目经理（建造师）具有市政公用工程或机电工程专业贰级及以上建造师资格、有效的安全生产考核合格证书 B 证。

#### （三）包装及运输

1. 中标供应商所交付的货物，均为原厂制造商未启封全新包装，包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2. 中标供应商所交付的货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装、运输不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标供应商承担。



#### （四）安全责任承诺

在所交付的货物，安装过程中发生的一切安全事故，由中标供应商全权负责，供应商须出具承诺函，否则按无效投标处理。

#### （五）供货时间、地点及要求

1. 供货期限：合同签订后具备施工条件60日历天内完成全部项目内容。
2. 开始供货时间：由采购人和中标供应商自行协商确定。
3. 供货地点：采购人指定地点。
4. 供货要求：按时保质保量完成供货及安装调试。

#### （六）售后要求

1. 确保所采购货物和服务无质量问题，能满足质保期的要求。完成出厂检验、设备安装、系统调试、备品备件的配备、技术升级、培训（培训目的、培训场所、培训方式、培训人数、培训教材等），详细说明售后服务机构、服务人员、质量保证期（包括起止时间、缺陷处理）、故障响应和解决、应急保障以及质量保证期后需要提供的服务等。

2. 本项目质保期为12个月（一年、质保期自验收合格之日起计算）。

#### （七）资金支付

合同签订后付合同金额的30%，到货后安装完成支付合同金额的45%，正常运行、排放达标、处理数据合格3个月后，相关单位组织验收合格后支付合同金额的22%，留3%作为质保金，待质保期满后一次性付清。

#### （八）验收标准

1. 所交付的货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。
2. 所交付的货物为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 依次序对照交付验收的标准

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准；

（2）符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、技术指标及各项要求；





(3) 货物来源符合国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4. 中标供应商按合同规定供货，对供货过程中造成的轻微损坏，由中标供应商3日内及时作出修补；对于供货过程中货物损坏严重，造成安全隐患的，中标供应商应无条件完成更换。

5. 货物到达采购人指定地点后，采购人组织相关人员进行现场查验核对，所交付的货物应完好无损，数量及配置与采购文件一致，文档资料（包括出厂合格证，进口产品应附国家出入境检验检疫部门检验证书，原产地证明及合法进货渠道证明等相关文件）齐全，现场查验过程中，如发现所交付的货物有变形及技术指标不符等质量问题，中标供应商应无条件完成更换。

6. 更换的货物必须以同样型号的货物在采购人规定的合理时间内予以更换为全新货物，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由中标供应商负责承担。

7. 安装调试完成后，由采购人组织相关专业人员进行验收，采购标的功能齐全，安装、调试、运行正常，技术指标及提供的服务与合同、国家强制验收规范及采购文件一致，质量检测结果在正常检测范围内。

验收单位：采购人、代理机构等。



## 第五章 合同格式及条款（样本）

合同编号：QYZC2024-0030

# 政府采购合同

项目名称：\_\_\_\_\_

甲 方：庆阳市人民医院

乙 方：\_\_\_\_\_

代理机构：庆阳嘉行正誉项目管理咨询有限公司

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及 衰减池工程政府采购合同

采购单位（甲方）：庆阳市人民医院

供 应 商（乙方）：\_\_\_\_\_

根据陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目一污水处理设备及衰减池工程（项目编号：QYZC2024-0030）的评标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、合同标的

序号	货物名称	品牌/规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
3								

### 二、合同金额

1. 合同总金额为：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）。

2. 合同总金额指完成采购范围内全部货物，包括实施本项目所产生的材料费、设备费、专利费、零备件和专用工具费、运输费、保险费、安装调试费、维护保养费、保管费、培训费、检测费、税费等全部费用。

3. 本合同采用固定总价，在合同履行过程中不调整合同总价。

### 三、供货时间、地点

乙方在合同签订后60日历天内将货物运至甲方指定地点，双方代表必须进行现场查验。

### 四、包装、运输

1. 乙方所交付的货物，均为原厂制造商未启封全新包装，包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2. 乙方所交付的货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取



足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防晒、防雨、防锈、防腐蚀、防震和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装、运输不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

## 五、技术资料

乙方应将所交付的货物的中文技术资料，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图送交甲方。另外一套完整的上述资料应包装好，随同每批产品一起发运。如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方在收到甲方通知后5日内送交甲方。

## 六、安装、调试

1. 甲方对乙方每个进度时间段需安装的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签证，初步验收不合格的不予签证。

2. 乙方安装货物前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收、签证和使用的技术条件依据，检验的结果送交甲方。

3. 乙方负责设备的安装调试，并提供全面的现场技术指导及服务。该安装调试应规范，乙方安装完毕需负责培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。培训所需一切费用均由乙方承担。

## 七、备件

乙方应承担下列与提供备件有关的责任：

1. 在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

2. 在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图，图纸和规格。

## 八、履约验收标准



1. 所交付的货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。
2. 所交付的货物为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。
3. 依次序对照交付验收的标准

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准；
- ②符合采购文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、技术指标及各项要求；
- ③货物来源符合国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

4. 乙方按合同规定供货，对供货过程中造成的轻微损坏，由乙方3日内及时作出修补；对于供货过程中货物损坏严重，造成安全隐患的，乙方应无条件完成更换。

5. 货物到达甲方指定地点后，甲方组织相关人员进行现场查验核对，所交付的货物应完好无损，数量及配置与采购文件一致，文档资料（包括出厂合格证，进口产品应附国家出入境检验检疫部门检验证书，原产地证明及合法进货渠道证明等相关文件）齐全，现场查验过程中，如发现所交付的货物有变形及技术指标不符等质量问题，乙方应无条件完成更换。

6. 更换的货物必须以同样型号的货物在甲方规定的合理时间内予以更换为全新货物，否则甲方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用应由乙方负责承担。

7. 安装调试完成后，由甲方组织相关专业人员进行验收，采购标的功能齐全，安装、调试、运行正常，技术指标及提供的服务与合同、国家强制验收规范及采购文件一致，质量检测结果在正常检测范围内。

## 九、货款支付

1. 合同签订后付合同金额的30%，即：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）；到货后安装完成支付合同金额的45%，即：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）；正常运行、排放达标、处理数据合格3个月后，相关单位组织验收合格后支付合同金额的22%，即：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）；留3%作为质保金，即：¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元人民币）；质保期满后一次性付清。



2. 乙方向甲方开具正式发票，提供相关资料，方可办理申报支付手续。

## 十、履约保证金

采购人和中标供应商签订合同后，由中标供应商向采购人提交履约保证金，其数额为中标合同金额的3%。该履约保证金待项目完成竣工验收后，设备运行2个供暖周期并运行正常无问题后由采购人向中标供应商退回履约保证金。

## 十一、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期自甲方验收合格之日起\_\_\_\_，按厂家承诺执行，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

2. 质保期内，如货物非人为因素出现损坏时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过15日则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后内\_\_\_\_响应，\_\_\_\_小时内到达现场，\_\_\_\_小时内处理完毕。若在\_\_\_\_日内损坏不能排除的，乙方必须无条件予以整件更换。

## 十二、知识产权

乙方应保证甲方在使用所交付的货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，均与甲方无关，由乙方全权负责与该第三方交涉，并承担由此发生的全部法律责任。

## 十三、无产权瑕疵条款

乙方应保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付的货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十三条第1款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应赔偿甲方由此而产生的一切损失。

## 十四、违约责任

1. 乙方未按合同约定的型号、规格等提供货物时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总金额20%的违约金；逾期交付的货物或服务，从逾期之日起每日按合同总金额5%的数



额向甲方另加付违约金；逾期超过30日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的一切经济损失由乙方承担。

2. 甲方未按合同约定支付货款时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总金额的5‰累计，由此造成乙方的一切经济损失由甲方承担。

3. 如乙方所提供主要货物的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，由此造成甲方的一切经济损失由乙方承担。

## 十五、提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中若对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起10日内向乙方提出书面异议。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在5日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方不予接受。

## 十六、争议的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为诉讼解决依据。如双方未能通过友好协商解决，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由甘肃省产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

## 十七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十八、安全责任

在所交付的货物，安装过程中发生的一切安全事故，由乙方自行负责，与甲方无任何关系。



## 十九、税费

1. 根据国家现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。
2. 在中国境外发生的与本合同相关的一切税费均由乙方负担。

## 二十、合同生效

本合同在甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖双方公章后生效。

## 二十一、其它

1. 所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、合同的附件及中标通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日。
2. 如一方地址、账户、电话号码等有变更，应在变更后2日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
4. 本合同一式柒份，甲方叁份，乙方叁份，采购代理机构壹份，均具有同等法律效力。

涉及合同通用条款及专用条款由发承包双方自行协定。

（以下无正文）





甲方：（章） 地址： 电话： 邮编：	乙方：（章） 地址： 电话： 邮编：
法定代表人（签字或盖章）： 或委托代理人（签字或盖章）： 日期：	法定代表人（签字或盖章）： 或委托代理人（签字或盖章）： 日期：
经 办 人（签字或盖章）： 日期：	经 办 人（签字或盖章）： 日期：
纳税人识别号： 开户行： 账号：	纳税人识别号： 开户行： 账号：
鉴证方（招标代理机构）： 公章 经办人（签字或盖章）： 日期：	

注：本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。



## 第六章 投标文件格式

项目名称：

项目编号：

# 投标文件

投标单位：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 目 录

### （1）资格部分

#### 资格证明文件

- 一、营业执照
- 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书
- 三、财务审计报告
- 四、纳税证明
- 五、社保缴纳证明
- 六、信用查询截图
- 七、庆阳市公共资源交易诚信承诺书
- 八、特定资格要求
- 九、其他证明文件

### （2）其他部分

#### 商务标文件

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政府采购政策证明文件
- 五、商务偏离表
- 六、投标人业绩
- 七、拟投入本项目人员情况表
- 八、售后服务方案
- 九、商务标其他资料

#### 技术标文件

- 一、技术偏离表
- 二、实施方案
- 三、技术标其他资料

#### 其他资料（如有）



(1) 资格部分  
资格证明文件  
一、营业执照



## 二、法定代表人身份证明及法定代表人授权书

### 法定代表人身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证 复印件（正面）	法定代表人身份证 复印件（反面）
---------------------	---------------------

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 法定代表人授权书

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人身份证 复印件（正面）	法定代表人身份证 复印件（反面）
委托代理人身份证 复印件（正面）	委托代理人身份证 复印件（反面）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 三、财务审计报告



## 四、纳税证明





## 五、社保缴纳证明



## 六、信用查询截图



## 七、庆阳市公共资源交易诚信承诺书

致：\_\_\_\_\_（招标采购人）

我方\_\_\_\_\_（企业名称）自愿参加编号为\_\_\_\_\_（项目编号）的\_\_\_\_\_（项目名称）的招标采购活动。按照《招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府采购法》《政府采购法实施条例》，中共庆阳市委、庆阳市人民政府《关于进一步优化全市营商环境的实施意见》（庆发〔2022〕4号），庆阳市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于在全市公共资源交易活动中实行拖欠农民工工资“诚信承诺+信息推送”制度的通知》（庆治欠办发〔2020〕15号）、庆阳市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于取消工程建设项目招投标无欠薪证明事项的公告》，庆阳市公共资源交易管理委员会办公室《关于在全市工程建设项目招标投标过程中落实项目经理任职行为有关规定的通知》（庆公管办发〔2018〕2号）、庆阳市财政局、庆阳市审计局、庆阳市发展和改革委员会、庆阳市公安局《关于开展联合惩戒加强源头管理防治政府采购领域串通投标行为的通知》（庆市财采〔2018〕11号）等法规文件规定，我方已知晓承诺内容，现郑重作出如下承诺：

序号	承诺事项	是否承诺	备注
1	不挂靠、不转包、不违法分包承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	必须承诺
2	投标材料真实性保证承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	必须承诺
3	农民工工资支付诚信承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	涉及农民工
4	项目经理无在建项目承诺 建造师姓名_____注册编号_____ 身份证号码_____	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	涉及建造师
5	三年内无重大违法记录书面申明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	政府采购项目
6	庆阳市政府采购供应商诚信承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	政府采购项目

注：投标人（供应商）根据实际情况，选择相应承诺并用“√”勾选“是”，无需承诺的勾选“否”，未选择或不据实承诺的视为无效投标。



承诺人（盖章）：

法定代表人签字：

年 月 日

**特别提示：**

1. 本信用承诺书必须由投标人（供应商）法人代表本人签字，否则视为无效投标；
2. 投标人（供应商）未做出承诺或私自修改承诺内容的，视同自愿放弃投标（响应）资格；
3. 未履行或未全面履行承诺的，依法依规处罚，并记入不良行为记录名单。



## 承 诺 事 项

### 一、不挂靠、不转包、不违法分包承诺（必须承诺）

我方自愿参加该项目的招标采购活动，已知悉并理解本项目招标采购文件的各项要求，并对不挂靠、不转包、不违法分包、不参与围标串标等违法活动郑重承诺如下：

1. 在参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动中，不向其他单位或个人出借或借用资质证书、营业执照等行政许可证件和证书，不接受任何形式的挂靠。

2. 如我方中标，不得以任何非正当理由拒绝与招标（采购）人签订合同，将严格履行合同责任和义务，不随意变更项目部人员，不得以任何形式或名义向其他单位（个人）转包中标项目，除特殊专业工程征得招标采购单位同意外，不向其他单位或个人分包合同约定外的单位工程或分部分项工程。

3. 不组织或参与围标串标活动，不以提供虚假资料、不以低于成本价或恶意低价等不正当手段谋取中标。

如违反上述承诺，我方自愿接受招标采购单位、行政监督部门依法取消投标、中标资格，终止合同，没收投标保证金，实施行政处罚、信用惩戒，追究刑事民事责任等惩戒措施。

### 二、投标材料真实性保证承诺（必须承诺）

我方以“线上不见面”的方式参加该项目投标，不能现场提供各类企业和人员证书及相关资料原件，特在此郑重承诺如下：

1. 我方在电子投标文件中提供的各类企业和人员证书及相关资料的扫描件与原件一致，真实有效；

2. 我方愿意在中标公告中公示相关资质、证书和资料，接受社会监督；

3. 招标采购单位或其他潜在投标人（供应商/竞买人）对我方投标文件中的相关资料如有异议，我公司随时提供资料原件进行核实；

如我方提供的投标资料不真实或不能按要求及时提供原件，自愿接受行业监管部门及其他部门依法依规给予的处罚，并承担相关损失。

### 三、农民工工资支付诚信承诺（适用于有农民工参与合同履行的项目）

我方参与该项目的招投标事项，现就农民工工资支付工作承诺如下：

#### （一）基本信息

详见营业执照等相关资料。

#### （二）承诺事项



1. 严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律、法规相关规定，切实履行农民工工资支付主体责任，确保农民工工资按月足额支付；
2. 按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目农民工工资；
3. 对本企业及分包单位所招用的农民工实行实名制管理，分别签订劳动合同，并对分包单位的劳动用工和工资发放等情况进行监督；
4. 按照有关规定存储农民工工资保证金，专项用于支付为该工程项目提供劳动的农民工被拖欠的工资；
5. 愿意承担不实承诺的法律责任；
6. 本承诺可核查方式包括：各级劳动保障监察部门调查核实、“陇明公”平台查询、现场检查，本人愿意配合对承诺内容的调查、核查、核验；
7. 本承诺文书中填写的基本信息真实、准确。

我所承诺事项可到有关部门、单位进行核查或者申请有关部门、单位进行协查，或者进行现场检查，或者通过其他方式进行核查。如果经核实我作出虚假承诺，我自愿承担全部法律责任和不利后果。

#### 四、项目经理无在建项目承诺（适用于有项目经理参与投标的项目，项目经理为一级或二级建造师）

我方在此申明，拟派的项目经理在现阶段没有担任过任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

#### 五、三年内无重大违法记录书面申明（适用于政府采购项目）

按照《政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条、第十九条相关规定，现做出以下承诺：申明在参加本次政府采购活动前3年内，我方在经营活动中无重大违法记录。其中“重大违法记录”是指违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、被禁止在一定期限内参加政府采购活动。“较大数额罚款”是为200万元以上的罚款；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

#### 六、庆阳市政府采购供应商诚信承诺（适用于庆阳市政府采购项目）

我方自愿参加该项目的招标采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求，为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护庆阳市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：



（一）在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及庆阳市有关规定。

（二）我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

（三）我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

1. 不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；
2. 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；
3. 不出借或借用资质；
4. 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
6. 不以虚假材料谋取中标（成交）；
7. 不以低于成本价或恶意低价竞争；
8. 不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；
9. 中标或者成交后不提供假冒伪劣产品；
10. 中标或者成交后非因不可抗力不变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；
11. 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；
12. 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；
13. 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
14. 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；
15. 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；
16. 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

（四）如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1. 投标（响应）无效；



2. 不予退还投标保证金或者履约保证金；
3. 约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；
4. 中标（成交）无效；
5. 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；
6. 没收违法所得；
7. 吊销营业执照；
8. 政府相关部门的联合惩戒措施；
9. 追究刑事责任；
10. 法律法规规定的其他处理处罚措施。





## 八、特定资格要求



## 九、其他证明文件 非联合体投标声明

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动不是联合体投标。

若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## （2）其他部分

### 商务标文件

#### 一、投标函

\_\_\_\_\_（采购单位名称）：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_”项目招标文件（项目编号），决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方\_\_\_\_\_（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供项目所需货物，总投标价为人民币\_\_\_\_\_万元（大写：\_\_\_\_\_）。

2. 一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字或盖章生效后\_\_\_\_\_日历天内完成项目的所有内容，并交付采购人验收、使用。

3. 我方的投标有效期为提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_日历天。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过《甘肃政府采购网》等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交的电子投标文件\_\_\_\_\_份。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日



## 二、开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

币种：人民币

序号	唱标名称	唱标内容
1	投标单位名称	
2	投标总价（元人民币）小写金额	
3	投标总价（元人民币）大写金额	
4	合同履行期限（日历天）	
5	备注	

注：此格式不允许变动。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：1. 投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，

3. 开标一览表必须与网上开评标系统所填内容一致，若不一致的，以系统提交（唱标）价格为准。

但投标人必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。



### 三、分项报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

单位：元

序号	名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
1							
2	.....						
3	.....						
4	.....						
5	.....						
合计							

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 四、政府采购政策证明文件

1. 中小企业声明函。
2. 残疾人福利性单位及相关证明材料。
3. 监狱企业声明函。

备注：投标企业不属于以上企业类型或不享受以上政策，投标文件中可不附声明函及以下附件或删除此证明文件。



附件：

以下声明函须加盖供应商（制造商）公章，否则不予认可。

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



## 残疾人福利性单位声明函（供应商）

（非残疾人福利性单位不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供该残疾人福利性单位的声明函。





## 残疾人福利性单位声明函（制造商）

（非残疾人福利性单位不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期： 年 月 日



## 监狱企业声明函

（非监狱企业不提供）

格式自拟

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。



### 五、商务偏离表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

序号	名称	《采购文件》 要求内容	投标文件 响应内容	偏离说明

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日



## 六、投标人业绩

### （一）业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容及 项目负责人	实施地点	用户联系人 及联系方式	项目起止 时间	合同金额	备注

备注：若招标文件要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后，  
无要求则可不提供本表及与业绩有关资料。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日



## （二）业绩证明文件

（投标人根据实际情况添加业绩证明材料扫描件）





## 八、售后服务方案

（投标人自行编写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 九、商务标其他资料

（商务部分评审需用到的资料及其他商务资料）





## 技术标文件

### 一、技术偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	名称	《采购文件》 要求内容	投标文件 响应内容	偏离说明

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 二、实施方案

（投标人自行编写）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### 三、技术标其他资料

(投标人根据实际情况进行编辑)



## 其他资料（如有）

