

第一部分 西和县中医院提升改造及设备购置建设项目（热源系统及设备）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
		管道、设备			
1	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管, 公称压力1.60Mpa DN65 2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式(无橡胶圈密封)连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	106.8
2	031001003002	不锈钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管, 公称压力1.60Mpa DN40 2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式(无橡胶圈密封)连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	27
3	031001003003	不锈钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管, 公称压力1.60Mpa DN32 2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式(无橡胶圈密封)连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3
4	031001003004	不锈钢管	[项目特征] 1. 规格、压力等级:热水管采用薄壁不锈钢管, 公称压力1.60Mpa DN100 2. 连接形式:多密封螺纹卡粘式(无橡胶圈密封)连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.8
5	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种 :聚氨酯塑料 [工作内容]	m ³	1.58

			1. 安装		
6	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	55
7	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa2 级 彻底的喷砂除锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	55
8	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:Sa1 级 轻度喷砂除锈 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	55
9	031003003001	不锈钢Y型过滤器	[项目特征] 1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2
10	031003003002	不锈钢Y型过滤器	[项目特征] 1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4
11	031003003003	不锈钢电磁阀 DN40	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2
12	031003010001	软接头(软管)	[项目特征] 1. 材质:橡胶可挠性接头 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	8
13	031003003004	不锈钢截止阀	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	21
14	031003003005	不锈钢闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	11
15	031003003006	不锈钢截止阀	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2
16	031003003007	不锈钢止回阀	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2
17	031003003008	不锈钢止回阀	[项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4

18	031002003001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2
19	031002003002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢管套管制作、安装 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	9
20	031002003003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢管套管制作、安装 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2
21	03B004	软连接 DN65		个	8
22	03B005	软连接 DN40		个	12
23	031003002001	螺纹法兰阀门	[工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1
24	031006006001	热泵机组	[项目特征] 1. 型号、规格: 空气能热泵机组 DKFXRS-36 II Q=6.5m ³ /h, H=5m, N=8.6Kw [工作内容] 1. 安装	台	5
25	031006015001	水箱	[项目特征] 1. 型号、规格: 不锈钢304水箱4000*2500*3000 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1
26	031208001001	设备绝热水箱保温	[项目特征] 1. 绝热材料品种 :聚氨酯保温 2. 绝热厚度:水箱底面100mm厚, 其他面50mm厚 [工作内容] 1. 安装	m ³	3.45
27	030211002001	系统侧给水泵	[项目特征] 1. 名称、型号、功率:系统侧给水泵 CMD32-6-2 Q=32m ³ /h, H =74m, N=11Kw [工作内容] 1. 本体安装	台	2
28	031006004001	气压罐	[工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1

29	030211002002	热源侧给水泵	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、型号、 功率:热源侧给水泵 TD65-22G/ 2 Q=40m³/h, H= 22m, N=4Kw</p> <p>[工作内容] 1. 本体安装</p>	台	2
30	030225002001	水处理设备	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、型号: 水处理设备 DESAL-008 Q=6 T/H, N=0.255Kw</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 水处理设备的本体安装</p>	台	1
31	010606013001	钢构件	<p>[项目特征]</p> <p>1. 构件名称:空气能热泵组、水箱、水泵、水处理设备基础</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆</p>	t	1.889
32	050307008001	机组外围栏	<p>[项目特征]</p> <p>1. 围栏高度:1.8 米</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作 2. 运输 3. 安装</p>	m	39.6
		分部小计			
		电气			
33	030411003001	桥架	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、规格:防火桥架150* 75</p> <p>[工作内容] 1. 本体安装 2. 接地</p>	m	28.3
34	030413001001	铁构件	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:桥架支 撑架</p> <p>2. 含支架除锈、 刷油</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作 2. 安装 3. 补刷 (喷)油漆</p>	kg	10
35	030411001001	配管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:配管</p> <p>2. 材质:SC50</p> <p>3. 配置形式:沿墙、梁、柱、板暗配</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽 4. 接地</p>	m	42.4
36	030411001002	配管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、材质、 规格:PVC管50</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p>	m	6.5
37	030411001003	配管	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称、材质、 规格:PVC管20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装)</p>	m	9.9

38	030408001001	电力电缆	<p>[项目特征]</p> <p>名称:电力电缆</p> <p>2. 规格: WDZ-YJY-3X50+2X25 3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV</p> <p>[工作内容] 1. 电缆敷设</p> <p>2. 揭(盖)盖板</p>	m	31
39	030408001002	电力电缆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电 缆</p> <p>2. 规格: WDZ- YJY-5x10</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV</p> <p>[工作内容] 1. 电缆敷设</p> <p>2. 揭(盖)盖板</p>	m	222.8
40	030408001003	电力电缆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格: WDZ- YJY-5x2.5</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV</p> <p>[工作内容] 1. 电缆敷设</p> <p>2. 揭(盖)盖板</p>	m	15
41	030408001004	电力电缆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 规格: WDZ- YJY-5x4</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV</p> <p>[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板</p>	m	21.3
42	030408001005	电力电缆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电 缆</p> <p>2. 规格: WDZ- YJY-4*10</p> <p>3. 材质:铜芯</p> <p>4. 敷设方式、部位:穿管或桥架 5. 电压等级(kV) :1KV</p> <p>[工作内容] 1. 电缆敷设</p> <p>2. 揭(盖)盖板</p>	m	16.6
43	030411004001	配线	<p>1. 名称:四芯信 号线 0.75平方 毫米</p>	m	60
44	030404017001	配电箱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:AL1</p> <p>设备配电箱明装,箱体底边距地1.5米 800X80 0X200 (宽X高X深), 非标箱, 厂家定制 PE= 58KW</p> <p>[工作内容] 1. 本体安装</p> <p>2. 基础型钢制作 、安装 3. 焊、压接线端子</p> <p>4. 补刷(喷)油漆 5. 接地</p>	台	1

45	030404004001	变屏柜		台	1
46	030408006001	电力电缆头	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电 缆头</p> <p>2. 规格:120mm2 以下</p> <p>3. 材质、类型: 铜芯</p> <p>4. 安装部位:户 内</p> <p>5. 电压等级 (kV):1KV</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电力电缆头制作</p> <p>2. 电力电缆头安装</p> <p>3. 接地</p>	个	2
47	030408006002	电力电缆头	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电力电 缆头</p> <p>2. 规格:10mm2以 下</p> <p>3. 材质、类型: 铜芯</p> <p>4. 安装部位:户 内</p> <p>5. 电压等级 (kV):1KV</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电力电缆头制 作</p> <p>2. 电力电缆头安 装</p> <p>3. 接地</p>	个	20
48	030406005001	普通交流同 步电动机	1. 名称:交流同步电机检查接线 (功率kW以内)13	台	4
		分部小计			
		措施项目			
49	031301017001	脚手架搭拆			1

西和县中医医院厨房设备采购安装工程

序号	品名	规格	品牌	功率	单位	数量
1	和面机	50kg		3KW/380V	台	1
2	压面机	125型		2.2KW/380V	台	1
3	木案工作台	1.5mx80			台	1
4	二十四层蒸饭车	1.4mx50cm		24kw/380v	台	1
5	电饼铛	72x66		5kw/380v	台	1
6	一炒一大锅电灶	2mx1.1mx80		35kw/380v	台	1
7	单大锅80电灶	1mx1.1mx80		20kw/380v	台	1
8	单通工作台	1.8mx80x80			台	2
9	保鲜工作台	1.8mx80x80		130w/220v	台	1
10	冷冻工作台	1.8mx80x80		168w/220v	台	1
11	四门冰箱	1.2mx70		455w/220v	台	1
12	六门冰箱	1.8mx70		500w/220v	台	1
13	双门消毒柜	1.1m		500w/220v	台	4
14	三眼水池	1.8x60x80			台	2
15	四层货架	1.5m			组	6
16	米面架	1.2mx60			台	1
17	五格售饭台	1.8mx70		3kw/220V	台	2
18	菜墩	45x10			个	4
19	菜刀	2号			把	3
20	砍刀	2号			把	1
21	炒勺	8两			把	2
22	长大铲				把	2
23	马斗	18cm			个	30
24	保鲜盒	40cm			个	20
25	菜筐	48cm			个	10
26	不锈钢盆	40cm			个	5
27	打菜勺	3两			把	10
28	拌菜盆	32cm			个	5
29	调料缸	16cm			个	10
30	油盆	10寸			个	2
31	漏勺	30cm			把	2

32	密罩	25cm			把	2
33	水勺	45cm长			把	2
34	调料台	40x90			台	1
35	三层立架	1.8m			组	2
36	四门碗柜	1.2m			台	1
37	油烟净化一体机	6.5m		7KW	米	6.5
38	烟管	铁			米	8
39	弯头	铁			个	2
40	三门配餐柜	1.2m			台	2
41	水龙头双温				个	6
42	进水管				根	12
43	煮面桶	60cm		12KW	台	1
44	垃圾桶	240L			个	3
45	落地称				台	1
46	配电箱	80*80			台	1
47	电缆线	16m ²			米	38
48	电缆线	10m ²			米	34
49	电缆线	6m ²			米	55
50	电缆线	4m ²			米	100
51	GDJ线管	DN20			米	60
52	GDJ线管	DN25			米	40
53	插座				个	15
54	GDJ配件				项	1
55	PVC下水管	DN65			米	16
56	PVC下水配件	DN65			项	1
57	PPR管	DN20			米	20
58	PPR配件	DN20			项	1
59	角阀	DN20			个	15
60	改水电工费				项	1

(二) 验收方法：验收标准和方法：

①产品的数量、技术参数等方面，按合同约定、中标方投标文件进行验收

②检验标准：按国家或行业或地方标准验收。

(三) 质量要求：合格

(四) 服务期：

中标供应商在合同签订后30天内。

(五) 付款办法：签订合同时甲乙双方约定

(六) 履约保证金：签订合同时甲乙双方约定