

政府采购验收单

合同编号: GNJY-ZC-2024-230

合同备案号: 2024HTBA00127

单位: 台、套、万元

序号	品目	品牌	规格型号	单价	数量	金额	到货数	抽检数	质量状况	合格数量	
1	变压器及附件	胜鑫	630KV, ASCB15	245800	1	245800	1	1	合格	1	
2	高压 PT 柜及附件	鑫华通	10KV, 800*2300*1500	162000	1	162000	1	1	合格	1	
3	计量柜及附件	鑫华通	10KV, 800*2300*1500	162000	1	162000	1	1	合格	1	
4	出线柜及附件	鑫华通	10KV, 800*2300*1500	162000	1	162000	1	1	合格	1	
5	电容补偿柜及附件	鑫华通	0.4KV, 800*2200*800	108000	1	108000	1	1	合格	1	
6	馈线柜及附件	鑫华通	0.4KV, 800*2200*800	108000	2	216000	2	2	合格	2	
7	低压出线柜及附件	鑫华通	0.4KV, 800*2200*800	108000	1	108000	1	1	合格	1	
8	辅材		国标	92000	1	92000	1	1	合格	1	
验收结论	1、规格型号是否与合同一致 (✓) 2、配置是否与合同一致 (✓) 3、合格证、说明书、附件等是否齐全 (✓) 4、发票原件是否收妥 (✓) 5、其他验收意见:										
验收人:	郑玉军 杨维 杜梅菊 王开先	负责人:	王开先	验收单位 (盖章)	2024年12月31日			供应商 (盖章)	2024年12月28日		

(本验收单可从甘肃政府采购网下载, 网址www.ccgp-gansu.gov.cn)



政府采购验收单

合同编号: GNJY-ZC-2024-230

合同备案号: 2024HTBA00127

单位: 台、套、万元

序号	品目	品牌	规格型号	单价	数量	金额	到货数	抽检数	质量状况	合格数量
1	55寸拼接单元	宇视	MW-D55 3.5mm	3800	6	22800	6	6	合格	6
2	HDMI	绿联	10米	160	6	960	6	6	合格	6
3	解码器	宇视	DC-A06-E	12000	1	12000	1	1	合格	1
4	柜体支架	宇视	柜体支架	1800	6	10800	6	6	合格	6
5	电脑	联想	硬盘≥500g, 运行内存≥16g, 屏幕分辨率≥2000k	4500	1	4500	1	1	合格	1
6	摄像机	海康	双光, 600万像素	780	109	85020	109	109	合格	109
7	录像机	海康	64路8盘	6000	2	1200	2	2	合格	2
8	硬盘	希捷	ST 6T 监控盘	1100	16	17600	16	16	合格	16
9	交换机	锐捷	24口/千兆/POE	1680	7	11760	7	7	合格	7
10	交换机	锐捷	8口/千兆/POE	280	5	1400	5	5	合格	5
11	交换机	锐捷	5口/千兆/POE	160	3	480	3	3	合格	3
12	支架		镀锌圆杆支架	25	109	2725	109	109	合格	109
13	交换机机柜	海康	600*450*350, 主体0.8mm, 立柱1.5mm厚, 内部带托盘	400	10	4000	10	10	合格	10
14	电源	海康	12V	41	109	4469	109	109	合格	109
15	监控专用线	海康	超六类户外无氧铜	700	20	14000	20	20	合格	20
16	机柜	海康	600*600*1200	800	1	800	1	1	合格	1

17	辅材		国标	100	109	10900	109	109	合格	109	
验收 结论	1、规格型号是否与合同一致 (✓) 2、配置是否与合同一致 (✓) 3、合格证、说明书、附件等是否齐全 (✓) 4、发票原件是否收妥 (✓) 5、其他验收意见：										
验收人： 郑亚军 杜梅菊 王开光	负责人： [Signature]	验收单位（盖章）  2024年12月31日				供应商 （盖章）  2024年12月28日					

(本验收单可从甘肃政府采购网下载, 网址www.ccgp-gansu.gov.cn)

政府采购验收单



合同编号: GNJY-ZC-2024-230

合同备案号: 2024HTBA00127

单位: 台、套、万元

序号	品目	品牌	规格型号	单价	数量	金额	到货数	抽检数	质量状况	合格数量
1	低氮冷凝容积炉	自由能	制热量 99KW 额定容积 400L 热效率 \geq 107% 氮氧化物 $<$ 30 mg	49851	3	149553	3	3	合格	3
2	膨胀水罐	昊国	100L-10bar	1200	1	1200	1	1	合格	1
3	电子除垢仪	洁智达	40W, 长度 580 ϕ DN40	3970	1	3970	1	1	合格	1
4	电控箱	自由能	100w, 含炉子及水泵温控电控	3460	1	3460	1	1	合格	1
5	水泵	中威	功率: 320w 流量: 2.2m ³ 扬程: 10m	1850	2	3700	2	2	合格	2
6	管件阀门及辅材		国标	13600	1	13600	1	1	合格	1
...										

验收结论	1、规格型号是否与合同一致 (✓) 2、配置是否与合同一致 (✓) 3、合格证、说明书、附件等是否齐全 (✓) 4、发票原件是否收妥 (✓)	5、其他验收意见:
------	---	-----------

验收人: 梅梅 王开先	负责人: 王开先	验收单位 (盖章)  2024年12月31日	供应商 (盖章)  2024年12月28日
-------------------	-------------	---	---

(本验收单可从甘肃政府采购网下载, 网址www.cccp-gansu.gov.cn)